



建学建筑与工程设计所有限公司

JIANXUE ARCHITECTURE & ENGINEERING DESIGN INS. CO., LTD.

工程设计证书(甲级)编号: A111010257

XinA111010257 Class A and Architecture-Design P.R.C

设计变更通知单

第 1 页 共 1 页

建设单位 CLIENT	江苏溢丰华创环保科技有限公司		合作设计单位 CO-OPERATED WITH	—	
工程名称 PROJECT NAME	南京现代表面处理科技产业中心项目	工程编号 PROJECT NO.	JXG-2024-22	专业 DISCIPLINE	电气
项目名称 ITEM NAME	水资源中心	变更单编号 MODIFICATION NO.	DSG-20-M02	图纸编号 DRAWING NO.	—
变更原因 REASON	按甲方意见补充变更				

变更内容

一、26.50米标高楼层, 备用间2部分区域功能改为光缆进线间, 综合建筑, 暖通专业配合, 电气专业相应修改:

1. 备用间2原配电箱S-4AL3向下迁移; 光缆进线间增设配电箱S-4AL4, 电源从S-4AL3接出。
2. 电井内预留的弱电桥架规格从CT-200*100改为CT-300*150, 并引进光缆进线间。
3. 光缆进线间增加预埋接地连接板并新增等电位联结端子箱。
4. 局部修改系统图并本变更单附即01, 平面图并本变更单附即02~04。

二、对照原建筑平面图(图号: DS-20-(09b)), 中间走廊增加接地端子箱, 并调整A~S轴交1~3轴段各房间新增接地干线位置。
修改后图纸版本号为“第三版”。

三、本次变更, 有修改的部位均用云线圈出。

(以下空白)

设计人 DESIGNED BY	赵大程	赵大程	单位出图专用章盖章 ACADEMIC SPECIAL SEAL	个人执业专用章盖章 PRIVATE PATENT SEAL
专业负责人 CHIEF ENGINEER	郑荣彬	郑荣彬	<div>建学建筑与工程设计所有限公司</div> <div>出图专用章</div> <div>工程设计证书(甲级)编号: A111010257</div> <div>发证部门: 中华人民共和国住房和城乡建设部</div>	
项目负责人 PRD. PRINCIPAL	赵国志	赵国志		
日期 ISSUE DATE	2026.01.09			
结构 SITC		结构 STRUCTURE	电气 ELECTRICITY	暖通通风空调 HVAC
建筑 ARCHITECTURE		给排水 PLUMBING	弱电 ELECTRONIC	动力 POWER

李林高 2026.1.14 王珂

20240917/0304, JXAEIN CO., LTD