

项目编号	CJ-2024A-026	项目名称	东莞市常平镇环保专业基地洗车、印花污水处理厂 3 号水池														
部 门	综合所	专业	结构专业	联系单编号	JG-01												
原因和说明： 根据 2025 年 4 月 2 日“关于常平环保专业基地洗车、印花污水厂 3 号水池图纸变更的联系函”，第 3 条意见，原设计锤击法管桩采用柴油锤修改为液压锤。																	
业务联系内容： 1、原设计锤击法管桩采用柴油锤修改为液压锤，液压锤建议相关参数如下表： 2、当需要引孔时：引孔深度为进入强风化 6m。打孔后，如孔内有水，建议先进行抽水处理，避免锤击产生动水阻力，导致施工困难。																	
<table><tr><td>建议锤重（液压桩锤）</td><td>提锤高度</td><td colspan="3">最后贯入度</td></tr><tr><td>HHP-16</td><td>600mm</td><td colspan="3">不宜大于3.0cm/10跳</td></tr></table>								建议锤重（液压桩锤）	提锤高度	最后贯入度			HHP-16	600mm	不宜大于3.0cm/10跳		
建议锤重（液压桩锤）	提锤高度	最后贯入度															
HHP-16	600mm	不宜大于3.0cm/10跳															
<div>（印章）</div> <div>经办人：陈汉钦 日期：2025.04</div>																	
附件编号	内容			张数	备注												
JK-SS1-08-B1	基坑平面布置图			1	附图 <input checked="" type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>												
					附图 <input type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>												
					附图 <input type="checkbox"/> 附页 <input type="checkbox"/>												
项目负责人	李建	日期	2025.04	审定	朱芳凤	日期	2025.04										
专业负责人	朱芳凤	日期	2025.04	校核	陈静思	日期	2025.04										
建设单位意见： <div>（单位印章） 经办人（签名） 年 月 日</div>																	

注：联系（签证）单附本表页后，由专业负责人对原件留底，进行统一登记、保管。