

南京现代表面处理科技产业中心项目 A 地块及 B 地块工程临时设施

工程材料设备购销

答疑汇总二

1. 车间内采用防爆型配电箱:图纸没有注明是那几个配电箱需要防爆材质?

答: 防爆电箱不在此次招标范围内。

2. 室内防腐等级 F1:钢板外壳表面酸洗,钝化后采用高压静电喷塑处理,防腐等级为 F1。是否以这个为标准?

答: 本工程腐蚀性环境为 1 类(中等腐蚀环境),根据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666-1999 第 5.0.2 条,本工程室内电气设备防腐等级为 F1 级,订货时应向厂家提出防腐等级要求,由厂家提供符合要求的产品,具体处理工艺由厂家提供。

3. 室外防护等级 WF1 级:材质是指不锈钢 304-316-400 的材质还有没有其他要求?

答: 本工程腐蚀性环境为 1 类(中等腐蚀环境),根据《化工企业腐蚀环境电力设计规程》HG/T20666-1999 第 5.0.2 条,本工程室外电气设备防腐等级为 WF1 级,本设计桥架材质采用 304 不锈钢,订货时应向厂家提出防腐等级要求,由厂家提供符合要求的产品,具体处理工艺由厂家提供。

4. 普通电梯配电箱 1DTAP2:电梯出线回路由厂家深化设计--没有具体的安数?是否不在报价范围?

答: 出线回路不在报价范围

5. B 地块招标清单:里面的配电为临时用电配电箱--开关是否按照品牌库要求?

答: 不按品牌库要求,可参照 A 地块临时电箱开关

东莞市中泰建安工程有限公司

2024 年 4 月 24 日