

投标疑问

一、《综合楼四至十二层精装修土建工程招标清单（2026.3.10）》内增加“1.40mmC25 细石混凝土保护层，随打随抹平，内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋网片”清单，细石混凝土为甲供，泵送费是否由甲方负责？

回复：泵送费甲方负责。

二、卫生间内给水管道安装，需要墙面凿槽，墙面恢复后的墙面防水是否由其他单位完成？

回复：由土建防水分包单位施工。

三、《综合楼四至十二层精装修土建工程招标清单（2026.3.10）》内增加“1.40mmC25 细石混凝土保护层，随打随抹平，内配 $\Phi 4@150$ 双向钢筋网片”清单，与《南京项目 B 地块综合楼土建与装修界面划分表》内装修施工范围不一致，请问以哪份文件为准？

回复：此项内容以招标清单为准。