

投标答疑

工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目A地块水泵组安装工程

序号	投标单位提疑	中泰答疑
1	304管道连接可否为氩弧焊接连接？	根据甲方回复：可以
2	生产水泵房紫外线消毒器可否安装于水泵进水管上，安装于出水管上时，消毒器承压会无法满足	根据甲方回复：按图施工
3	清单中无桥架工程量，是否已经施工完成？	总包水电施工
4	生活水泵房生活水箱材质可否改为316不锈钢？	根据甲方回复：按图施工
5	生活水泵房生活水泵进出水管系统图中辅泵进水管为DN65，出水管为DN100，出水管管径是否标错？	根据甲方回复：出水管DN65

东莞市中泰建安工程有限公司

2025年 8 月 27 日

2025.8.27
2025.8.27