

南峰中心大厦幕墙翻新、补漏工程招标答疑

序号	报价提疑	招标单位答疑
1	《报价清单》中第1、2、5项没有具体列出工程量数量无法报价精准。	由报价单位根据南峰中心幕墙的建筑平面图及现场实际情况出具施工方案并经招标单位审核确认后统一调整清单，目前对应报价项为暂定工程量，以固定单价模式进行报价。
2	关于质保漏水问题，由于工程量清单写的是局部修复，只能质保修复的地方和方式，若有新方式漏水或者新漏水处不属于质保范围，请招标单位明确。	若有新方式漏水或者新漏水处不属于质保范围
3	高空吊篮施工，需要破坏部分楼顶玻璃和框架，然后进行修复，这个也需要采购安装。报价清单内未体现，请招标单位明确	施工过程中涉及损坏玻璃晃框架等，需承标方免费修复好。
4	关于《报价清单》中第4项铝板接缝五金件，颜色有没有要求，如与幕墙钢构统一颜色需要烤漆，请招标单位明确五金件颜色。	铝板接缝五金件颜色：同幕墙铝通颜色一致（采用氟碳漆）
5	请招标单位提供南峰大楼灯光照明的图纸。	无图纸
6		

广东南峰集团有限公司

2026年1月22日