



工作联系单

工程名称：南京现代表面处理科技产业中心项目 A 地块工程

编号：222号 共1页

联系内容

致：江苏溢丰华创环保科技有限公司

东莞市昊宇工程建设监理有限公司

由：东莞市中泰建安工程有限公司南京现代表面处理科技产业中心项目部

事由：关于需贵司尽快书面明确南京项目 A、B 地块室外绿化工程（一次绿化）相关技术参数事宜

内容：




我司目前正在进行南京项目 A 地块室外工程的施工，关于室外绿化工程（一次绿化）涉及相关技术参数需贵司书面确认，具体内容如下：

- 1、需贵司明确草皮的种类，室外工程设计图纸上注明草皮为台湾草；
- 2、需贵司明确种植土的土质；
- 3、需贵司明确种植土的厚度；

以上内容请贵司收到此函后 2 个工作日内予以书面明确为盼！

顺颂

商祺！

施工单位	现场代表： 	日期：2026.2.4
设计单位	监理单位 	建设单位 等待种植厚度待设计 2026年2月20日出具图纸确认。 
单位（盖章） 年 月 日	单位（盖章） 年 月 日	单位（盖章） 年 月 日

注：凡联系的内容涉及工作量的变化，不得使用本联系单，须用“现场签证单”

- 回复：
- 1. 根据当地景观设计公司要求，草种种类按百慕大草，并秋季混播黑麦草籽（9月30日前完成）。
 - 2. 种植土回填土质可使用原土或本地区周边土，不含有害物质，符合植物生长要求即可。
 - 3. 建议种植土分两阶段进行，第一阶段回填至路面标高，待3月中旬深化方案确定后，再实施景观堆坡回填，堆坡回填的土质和厚度以最终方案为准。

陈利号

刘昊 2026.2.28



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App



扫描全能王 创建